

Tillæg til 'Godkendelse af svømmebadsanlægget ved Dueodde Feriepark, Nexø' af den 19. feb. 2020

På baggrund af installation af nye sandfiltre og nye hovedcirkulationspumper er der pr. juni 2025 udarbejdet dette tillæg til godkendelsen af svømmebadsanlægget ved Dueodde Feriepark, Nexø.

Dette tillæg skal ses som en del af den samlede godkendelse, og skal således opbevares sammen med godkendelsen.

Opdateret datablad:

Svømmebadets navn og adresse:	Dueodde Feriepark Dueodde Feriepark 64 3730 Nexø
Telefon nr.:	6171 3354
CVR nr.:	29556679
Matrikel nr.:	Povlsker 121zt
Svømmebadet ejes af:	Dueodde Feriepark
Kontaktperson for svømmebadet:	Thor Jonsson (indtil efterår 2025) Anders Munch Tlf. 29415566 Mailadresse: ferieparken@gmail.com
Byggeår:	Ca. 1980
Større renovering og modernisering udført i:	Nye filtre i 2006 Nye filtre og hovedcirkulationspumper i 2025
Tilsynsmyndighed:	Bornholms Regionskommune Center for Natur, Miljø og Fritid

	Natur og Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge
--	--

Vilkår 19:

Det fremgår af 'Godkendelse af svømmebadsanlægget ved Dueodde Feriepark' under vilkår 19, at:

"Bornholms Regionskommune giver under hensyn til de givne forhold en tidsbegrænset dispensation for krav til omsætningstiden, så det kan accepteres, at omsætningstiden samlet set for de to bassiner er max. 5,4 timer mod de krævede max. 4,6 timer. Dispensationen er givet for en periode på 5 år fra godkendelsestidspunktet at regne og under forudsætning af, at der i dispansationsperioden ikke sker væsentlige overskridelser af krav til vandkvaliteten i bassinerne eller opstår uacceptable hygiejniske forhold i bassinerne og ved det udendørs svømmebadsanlæg.

Det kan ikke tillades, at den cirkulerende vandstrøm nedsættes uden for bassinernes åbningstid."

Følgende gælder pr. juni 2025:

Bornholms Regionskommune giver ikke længere dispensation for krav til omsætningstiden til udendørs svømmebassin og soppebassin, idet det nye vandbehandlingsanlæg vurderes i stand til at efterleve de gældende krav.

I henhold til "Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg" § 10 stk. 4 kan det nu godkendes for alle Dueodde Ferieparks bassiner, at den cirkulerende vandstrøm fra 1 time efter lukketid og indtil 1 time før åbningstid nedsættes til minimum 70 % af det ovenfor angivne minimumskrav til cirkulerende vandstrøm i bassinet i brugstiden.

Fremover gælder således følgende krav til hhv. indendørs og udendørs svømmebassin (soppebassin eksisterer ikke længere):

Bassin	Vand-temperatur	Cirkulerende vandstrøm til bassin, minimum	Maksimal omsætningstid	Minimum cirkulerende vandstrøm til bassin ved 70 % drift (dvs. udenfor åbningstid)
Indendørs svømmebassin Vanddybde: 1,30 m (<1,5 m)	≤ 29 °C	31 m ³ /h	2,0 timer	21 m ³ /h
Udendørs svømmebassin vanddybde: 1,65 m (>1,5 m)	≤ 29 °C	31 m ³ /h	5,0 timer	21 m ³ /h

Vilkår nr. 25, 26,28, 29, 30 og 31

Det fremgår af 'Godkendelse af svømmebadsanlægget ved Dueodde Feriepark', at:

"De nuværende kemikalieanlæg opfylder ikke på alle punkter vilkårene angivet under vilkår 25,26,28,29,30 og 31. Kemikalieanlæggene skal derfor senest inden næste badesæson i 2020 være opbygget, så de opfylder alle de respektive vilkår i godkendelsen."

Kommunens godkendelse af opfyldelsen af de nævnte vilkår pr juni 2025, kan ses herunder:

Vilkår nr.	Vilkår	Status pr. 1. juni 2025
23	Senest inden den nye badesæson i 2020 skal der i for hvert bassin være installeret et flowmeter til kontrol af den cirkulerende vandstrøm.	Godkendt
25	Der skal være dagtanke for natriumhypoklorit, syre og flokningsmiddel. Volumen i de respektive dagtanke må ikke være større end hvad der svarer til det maksimale kemikalieforbrug pr. døgn for at undgå overdosering i tilfælde af svigt på reguleringsudstyr.	Godkendt

26	Dosering af klor, syre og flokningsmiddel til bassinvandet skal stoppe automatisk, når bassincirkulationspumpen ikke er i drift.	Godkendt
28	Der skal kontinuerligt doseres flokningsmiddel (polyaluminiumchlorid) til sandfiltrene i de to vandbehandlingsanlæg.	Godkendt
29	Kemikalier og kemikalieanlæg skal være placeret i hver sit mekanisk ventilerede kemikalieum. Der må ikke forekomme slanger eller rør m.m. med koncentrerede kemikalier uden for kemikalieummene. Kemikalieum og kemikalieanlæg skal i øvrigt opfylde normkrav og tilhørende vejledning i DS 477, "Norm for svømmebadsanlæg".	Godkendt
30	Døre til kemikalieum skal være aflåste og mærket med de respektive kemikalienavne.	Godkendt
31	Afkast fra mekanisk udsugning fra de to kemikalieum skal separat ledes til det fri.	Godkendt
34	Bornholms Regionskommune giver under hensyn til de givne forhold en dispensation for krav til sandfiltrene, så det kan accepteres, at de nuværende sandfiltre fortsat kan anvendes indtil de skal udskiftes med nye filtre. Dispensationen er givet under forudsætning af, at der i dispensionsperioden ikke sker væsentlige overskridelser af krav til vandkvaliteten i bassinet eller opstår uacceptable hygiejniske forhold i bassinet og ved svømmebadet.	Dispensation ophørt. Nye filtre er godkendt.
42	Badets nuværende måleudstyr opfylder ikke til fulde dette krav. Inden næste badesæson i 2020 skal Dueodde Feriepark have anskaffet et måleudstyr for egenkontrol, som opfylder vilkår 42.	Godkendt