



Beredskabsafdelingen

Bornholms Brandvæsen

Driftsjournal for forsamlingslokaler

BORNHOLMS
REGIONSKOMMUNE



Forsamlingslokalets navn: _____

Adresse: _____

Tlf. nr. _____

Kontrol foretages før enhver benyttelse af lokalerne med mere end 150 personer

1. Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri.
2. Flugtvejsdøre kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
3. Flugtvejsdøre og nødbelysning og / eller skilte er synlige.
4. Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelige, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals og går i fastholdt indgreb.
5. Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysning (UD-lamper) er tændt og i orden, og kontrolleret for fortsat drift ved svigt af den normale strømforsyning.
6. Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et for publikum, synligt og let læseligt sted.
7. Brandslukningsmateriellet fremtræder synligt og let tilgængeligt, samt er funktionsdygtigt.
8. Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne, og om placering og brug af brandslukningsmateriellet.
- 9a. Brand- og evakueringsinstruks.
- 9b. Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks.
- 9c. Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion i brand- og evakueringsinstruksen.
- 10a. Inventar
- 10b. Lokalet anvendes uden inventaropstilling.
- 10c. Inventaropstilling er i overensstemmelse med den godkendte pladsfordelingsplan.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden:

Dato:

Kl:

Som ansvarlig for nærværende lokaler, og som driftansvarlig for overholdelse af brandsikringskontrollen, kvitteres hermed:

Navn: _____

Driftsjournalen skal opbevares af den driftansvarlige i mindst tre måneder og skal til enhver tid kunne fremvises på forlangende af brandmyndigheden.