

El-installationsattest

Forbeholdt kommunen BRK journalnummer 14.20.02P05-

Det fremgår af driftsmæssige forskrifter, bekendtgørelse 212 af 2. april 2008, kapitel 10.1, at der hvert tredje år (i 2013, 2016, 2019 osv.) skal indsendes en attest fra autoriseret el-installatør vedrørende funktionen af brandtekniske installationer til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet)

Attesten skal anvendes af el-installatører der udfører disse eftersyn og indsendes elektronisk til Bornholms Brandvæsen på email brandvaesen@brk.dk eller alternativt til Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge

Undertegnede autoriserede el-installatør

Firmanavn

Autorisationsnummer

CVR-nummer

erklærer hermed under strafansvar, at brandtekniske installationer hos

Virksomhedens navn

Adresse

Postnummer og by

CVR-nummer

er eftersat den

og er fuldt funktionsduelige

Flugtvejs og panikbelysningen afgiver lys svarende til mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje mv. og kan lyse i mindst 30 minutter

Der er ikke installeret flugtvejs- og panikbelysning i virksomheden

Varslingsanlægget mindst har en lydstyrke på 75 db og kan høres i alle opholdsrum, soverum mv. og opfylder øvrige krav efter følgende standard og udgivelsesår (eksempelvis DBI 24 / maj 2011)

Der er ikke installeret varslingsanlæg i virksomheden

ABDL-anlæg, herunder lukkefunktionen udløses af røg og lukker døre helt tæt i fra en vilkårlig åbning over 30 cm og opfylder øvrige krav efter følgende standard og udgivelsesår (eksempelvis DBI 231 / august 2010)

Der er ikke installeret ABDL-anlæg i virksomheden

Eventuelle bemærkninger, dog IKKE at anlæg har funktionsfejl. Alle fejl skal være afhjulpet inden attesten indsendes.