

Driftsjournal

for forsamlingslokale til mere end 150 personer

Adresse: _____

Driftsansvarlige navn: _____

Tlf.: _____

- At flugtpassager er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- At udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- At flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysning og/eller skilte ved flugtvejsdørene er synlige og tændte.
- At flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig.
- At internt varslingsanlæg eller lydanlæg der benyttes til varsling, er funktionsdueligt.
- At opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
- At inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet, godkendte pladsfordelingsplan.
- At håndildslukningsudstyr (håndildslukker, branddasker og brandtæpper) er korrekt placeret.
- At brandslukningsmateriel er eftersat.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato:

Klokken:

Driftsansvarlig for overholdelse af brandsikringskontrollen, kvitteres hermed:

Underskrift: _____